

眉山天投新材料有限公司

关于公开征集沥青拌合站配套设备报价的通知

眉山天投新材料有限公司基于建设需要采购沥青拌合站配套设备，现决定面向社会公开征集沥青拌合站配套设备生产制造、销售单位报价，现将有关事项通告如下：

一、采购内容

电加热沥青罐一套：设置 6 个 50 吨沥青电加温罐：

序号	项目	内容	备注
1	三路气动蝶阀	一路：进沥青阀门 DN100 气动蝶阀 二路：高位出沥青阀门 DN100 气动蝶阀，控制电源 220v。阀门有开、关位置指示输出。 三路：低位出沥青阀门 DN100 气动蝶阀，控制电源 220v。阀门有开、关位置指示输出。	
2	温度实时显示	控制每个罐内置 200KW 电加温发热管、控制方式为 200kw 功率模块、当实际温度小于设定温度 80℃时，功率控制器的输出为 50%，缓慢加温防止沥青老化。	
3	液位实时显示	控制高限位、中限位、低限位。高限位锁闭进沥青阀门和进油沥青泵（高位时不能启动沥青泵和沥青进油阀门），液位在中位以上，只能中位阀门出沥青防止电加热干烧。低于中位自动关闭电加热管工作并开启使用低位出油阀门。	
4	罐与罐之间的阀门工艺	进沥青阀门相互连锁只能一个阀门开启，在有阀门开启的情况下才能启动进油沥青泵，出沥青阀门工作状态只能同时开启一个罐的阀门、只能中位阀门出沥青防止电加热干烧。低于中位时关闭电加热管工作，可以使用低位出油阀门，中途可以人为任意切换到其他罐。 当液位达到高限位置自动停止沥青泵，延时 5 秒关闭该罐进沥青阀门并报警。人为选择其他未达高限沥青罐的进沥青阀门开启后，报警解除沥青泵可以开启。	
5	量程变送器	可实时显示单罐重量，误差范围根据配件质量 1%-5%直间。	
6	远程手机显示	每个罐的温度、液位、阀门开关状态。触摸屏分为远控和近控制两个地方距离 50 米内，液位高度可以实时标定。	

三、报价要求

- 1、请根据设备需求进行合理报价；
- 2、报价须包含所有相关费用或涉及的相关费用；
- 3、报价需包含税费（专票）；
- 4、报价为一口价，后期承诺不再另行增项收费（额外需求除外）；
- 5、报价注明参与的项目。

四、报价单位要求

- 1、报价单位须为独立法人，具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良信用记录；
- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参与本次报价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、根据采购项目提出的特殊条件：无；
- 8、本项目不接受联合体。

五、资质要求

需具备承接业务必须资质。如同时参与多个项目报价的则每项均须具备相应资质。

六、其他

1、请各单位按要求填写《报价函》，于 2020 年 2 月 10 日前发送至邮箱 260670480@qq.com，报价函需加盖公章。

2、本次报价仅设置一轮，报价信息收集完成后进行综合比选，同等条件选择价格最优者为中标单位。

3、报价联系人：刘经理，电话：13350084783 唐经理，电话：18880480063

4、确认中标单位后单位签订《采购合同》，合同内容双方另行协商。对未中标单位，不予以通知及解释。

眉山天投新材料有限公司

二〇二〇年一月三十日



附件 1:

报 价 函

眉山天投新材料有限公司:

贵公司《关于公开征集沥青拌合站配套设备的通知》已收悉, 我司本着诚实守信、合作共赢原则, 自愿参与本次报价。经过认真分析和计算, 我司项目包干价格信息如下:

序号	设备名称	参数/内容	单位	数量	价格	备注
合计(含税)						
付款方式:						
注: 本次报价为含税、含运、含安装价, 出具增值税专用发票, 税率为____%, 税率随国家政策调整而调整。						

我公司承诺本次报价为一次性收费, 合作过程中会严格遵照本次报价, 不另外增设任何附加项和收取增项费用(需方另外要求除外)。

单位(盖章):

日期: 年 月 日